

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, проезд Дарвина, д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому,  
Фировскому районам Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Бологое, пл. Советская, д.2 (48228) 2-22-18, ogpn-bologoe@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 97 / 1 / 44**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Бологое Тверской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Вышневолоцкого,  
Бологовского, Фировского районов Тверской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 97 от "01" июня 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. "13" июня 2017 г. по  
12 ч 00 мин. "28" июня 2017 г. проведена проверка

государственным инспектором Вышневолоцкого, Бологовского, Фировского районов Тверской  
области по пожарному надзору, инспектором ОНД и ПР по Вышневолоцкому, Бологовскому,  
Фировскому районам Тверской области Стоговым Никитой Александровичем

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Бологое Тверской области по адресу: г. Бологое, ул. Кирова, д. 35

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «СОШ №1» Серовой Галиной Петровной, заместителем директора  
по АХЧ МБОУ «СОШ №1» Васильевым Павлом Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Стена разделалки в коридоре на путях эвакуации отделана горючими материалами.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, п. 1. (Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре: 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты). СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.25. (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий	До 01.12.2017 года	

		класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе).		
2.	Не проведено обучение лица, ответственного за пожарную безопасность, пожарно-техническому минимуму.	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 20, Федеральный закон №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» ст.46, Приказ МЧС России от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.31. (Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре).	До 01.12.2017 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Вышневолоцкого, Бологовского, Фировского районов Тверской области по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам Тверской области Стогов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 28 ” июня 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

“ 28 ” июня 20 17 г.

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  
Серова Галина Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

